

3 階直圧式条件表

	一戸建て建物	共同建物			
		標準使用水量の場合	単身用建物等で使用水量が少ない場合		
使用形態	1 個の局メーターで給水するもの	複数の局メーターで給水するもの			
分岐本線	配水支管				
最大引込口径	50 mm以下				
分岐する配水管口径	分岐する配水管口径の 5 分の 3 以下				
最高高さの給水栓	分岐位置道路面から 8.5m 以内				
配水管の水圧	0.20 MPa 以上				
建物の規模	メーター口径 50 mm 以下で給水可能な建物	引込口径 25 mm の場合			
		-	メーター口径 13 mm で、建物戸数 3 戸以内		
		引込口径 40 mm の場合			
		メーター口径 20 mm で、建物戸数 9 戸以内	メーター口径 13 mm で、建物戸数 12 戸以内		
		引込口径 50 mm の場合			
		メーター口径 20 mm で、建物戸数 18 戸以内	メーター口径 13 mm で、建物戸数 24 戸以内		
		ただし、店舗等でメーター口径が上記以外（増径）になる場合は、戸数減とする。			
作動水圧を必要とする給水器具（温水器等）	5.0m 以上の水頭を確保				
設置メーターに対するメーター下流の配管	同口径以下	メーター口径 20 mm	メーター口径 13 mm		
		階数	下流	階数	下流
		1 階	φ 20～ φ 13 mm	1 階	φ 13 mm
		2 階	φ 20～ φ 13 mm	2 階	φ 13 mm
		3 階	φ 25～ φ 13 mm	3 階	φ 20～ φ 13 mm
空気弁設置位置	3 階給水管の最上部へ	3 階の各戸ごとに給水管の最上部			