令和5年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果について(岡山市水道局)

暫定目標値:PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下

原水		三野湾	旭東浄水場			
	旭川取水口	西川取水口	第2取水井	第3取水	中原沈砂池	旭東原水井
令和5年8月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年2月	5ng/L未満	5ng/L未満	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満

原水	山浦浄水場	牟佐浄水場	矢原浄水場	宇垣浄水場	川口浄水場	大内浄水場
令和5年8月	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	15ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年2月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	19ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満

浄水池および給水栓		三野浄水場系									
一	三野浄水池	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	芳賀	掛畑	間倉			
令和5年7月	5ng/L未満	5ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満			
令和5年8月	5ng/L未満	-	-	_	_	_	_	-			
令和6年1月	5ng/L未満										
令和6年2月	5ng/L未満	ı	ı	-	-	ı	-	_			

浄水池および給水栓	旭東浄	水場系		山浦浄水場系		牟佐浄	水場系	矢原浄水場系		宇垣浄水場系
浄水心のみい和水性	旭東浄水池	高屋	山浦浄水池	中尾	福泊	牟佐浄水池	中牧	矢原浄水池	御津鹿瀬	御津虎倉
令和5年7月	7ng/L	6ng/L	6ng/L	6ng/L	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	12ng/L
令和5年8月	5ng/L未満	_	6ng/L	_	_	5ng/L未満	_	5ng/L未満	_	_
令和6年1月	5ng/L未満	9ng/L								
令和6年2月	5ng/L未満	_	5ng/L未満	_	_	5ng/L未満	-	5ng/L未満	_	_

浄水池および給水栓	川口浄	+水場系	大内浄	水場系	岡山県広域水道企業団受水系					岡山県南部水道 企業団 受水系
	川口浄水池	建部町土師方	大内浄水池	瀬戸町観音寺	富崎	升田	小串	宝伝	草ケ部	西七区
令和5年7月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和5年8月	5ng/L未満	_	5ng/L未満	_	_	-	-	_	_	_
令和6年1月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年2月	5ng/L未満	-	5ng/L未満	-	-	_	-	_	_	_